



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Gulcz, 2018.07.12

Do wiadomości oferentów

zamieszczono na stronie internetowej: www.bip.wielen.pl

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa budynku socjalno- sanitarnego w Gulczu”

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.- dalej: ustawa PZP) Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi „MY GULCZ”, jako Zamawiający zamieszcza pytania w wersji oryginalnej zadane przez Wykonawcę.

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza etapowe rozliczenie zadania na podstawie odbiorów częściowych

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza rozliczenie zadania max. do 100.000,00 zł brutto jako płatność częściowa + płatność końcowa po zakończeniu i odbiorze całego zadania.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu prowadzenie robót budowlanych

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zadania. Zmiana w SIWZ.

Pytanie 3

Załącznikiem do ogłoszenia nie jest oryginalny projekt, który został zatwierdzony w Starostwie. Brak także pozwolenia na budowę

Odpowiedź 3: Projekt opieczetowany przez Starostwo oraz pozwolenie na budowę jest do wglądu w siedzibie zamawiającego.

Pytanie 4

Czy na potrzeby inwestycji zostały opracowane badania gruntowe ?

Odpowiedź 4: Wykonano odkrywki pod projektowany budynek.

Pytanie 5

Zakres projektów jest zdecydowanie większy niż to wynika z przedmiarów. Proszę o doprecyzowanie zakresu zamówienia

Odpowiedź 5 : Należy przyjąć zakres określony w przedmiarze robót.

Pytanie 6

Czy przedmiotem zamówienia jest również wyposażenie. Jeśli tak to jakie?

Odpowiedź 6: Wyposażenie nie jest przedmiotem zamówienia.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Pytanie 7

W dokumentacji niejednoznacznie określono pokrycie dachu. Ma być dachówka czy blachodachówka ?

Odpowiedź 7: Blachodachówka.

Pytanie 8

W naszej ocenie sufit z płyty g-k w pomieszczeniach częściowo ogrzewanych lub wręcz nie ogrzewanych nie jest dobrym rozwiązaniem. Czy zamawiający dopuszcza zmianę sufitu (np. OWA) ?

Odpowiedź 8: Płyty g-k można zastąpić innym materiałem, ważne by materiał ten miał odporność ogniową REI30.

Pytanie 9

Wątpliwości budzi rozwiązanie konstrukcyjne ścian nośnych – brak usztywnień poprzecznych bardzo długich i smukłych ścian.

Odpowiedź 9: Nie ma potrzeby stosowania usztywnień poprzecznych; ściany są długie ale niskie ok. 3,3 m.

Prezes Stowarzyszenia
/-/ Łukasz Białoskórski