

Ogłoszenie nr 544521-N-2017 z dnia 2017-07-04 r.

Gmina Wieleń: Adaptacja budynku na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Wieleniu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wielen, krajowy numer identyfikacyjny 57079115800000, ul. ul. Kościuszki 34, 64730 Wielen, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. (067) 2561170 w. 47, , e-mail Wielen_UM@wokiss.pl, , faks (067) 2561021.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.wielen.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (*jeżeli dotyczy*):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

www.bip.wielen.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

www.bip.wielen.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

listownie

Adres:

Gmina Wieleń, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja budynku na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Wieleniu.

Numer referencyjny: TI.271.22.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego**

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. OPIS ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNYCH I KONSTRUKCYJNYCH ŚCIANY WEWNĘTRZNE Część ścian wewnętrznych podlega rozbiórce. Oddzielenie części rozbieranej muru od pozostającej wykonać przez cięcie. W istniejących ścianach wewnętrznych projektuje się wykonanie trzech otworów drzwiowych oraz zamurowanie dwóch. Zamurowania wykonać cegłą ceramiczną pełną kl15 na zaprawie cem. wap. Rz 3 MPa z przewiązaniem. Przy wykonywaniu nowych otworów drzwiowych należy wykonać przesklepienia – nadproża z belek stalowych walcowanych. W tym celu należy wykuć bruzdę i osadzić w niej na warstwie zaprawy odpowiedni ceownik , po czym wykuć bruzdę z drugiej strony. Po osadzeniu belek i związaniu zaprawy wykonać otwór drzwiowy przez wycięcie muru. Wykonanie otworów poprzedzić podstemplowaniem stropu, szczególnie w miejscu oparcia słupów konstrukcji dachowej. Otwór drzwiowy do pomieszczenia archiwum umiejscowiony jest w ścianie kominowej. Przed wykonaniem otworu należy ustalić przebieg kanałów i zapewnić właściwe oparcie belek nadproża (przewody w miejscach oparcia należy zabetonować). ŚCIANKI WEWNĘTRZNE Po wykonaniu określonych w projekcie rozbiórek ścianki wewnętrzne typu lekkiego w technologii ROCKWOOL. Ściana przy archiwum systemowa 3.40.06 o odporności ogniowej REI 60 Profile RIGIPS CW I UW 100

ULTRASTIL® , Wełna mineralna lub skalna o gęstości minimum 30kg/m i grubości min. 100 mm, Płyty 2x GKF z obu stron. Ściana przy sanitariacie typu lekkiego w technologii ROCKWOOL oparta na profilach RIGIPS CW I UW 75 wypełniona wełną mineralną lub skalną i obłożona płytami 2x GK i od wewnątrz 1xGKi 1 x GK HYDRO. KOMINY Istniejące kominy od poziomu 20 cm poniżej stropu rozebrać , po oczyszczeniu z sadzy przewody zagruzować i zabetonować. Wykonać nową ścianę kominową z cegły Komin biegnący wzdłuż ściany wewnętrznej od poziomu strychu należy rozebrać i wykonać nowy jednokanałowy. Ponad dachem kominy wykonać z cegły ceramicznej pełnej i zakończyć czapą betonową z okapem. Otwory wylotowe zabezpieczyć siatką. SCHODY WEWNĘTRZNE Schody konstrukcji drewnianej policzkowe. Schody należy zabezpieczyć p. poż. Wejście na strych schodami strychowymi umiejscowionymi w pomieszczeniu biura – lokalizacja wejścia możliwie blisko ściany wewnętrznej . Zamknięcie otworu izolowane termicznie IZOLACJE IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE - strop nad parterem ocieplony wełną mineralną dla stropów drewnianych na poddaszu nieużytkowym grubości 25 cm , po zdjęciu gliny i ślepego pułapu. - posadzka na gruncie ocieplona styropianem twardym podłogowym EPS grubości 12 cm, IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PAROIZOLACJE - izolacja posadzki parteru 2 razy folia budowlana - na stropie pod wełną mineralną folia budowlana - w dachu paraizolacja z folii dyfuzyjnej - pod podestem i schodami 2 x papa asfaltowa na klejony zakład na zagruntowanym podłożu. IZOLACJE WODOSZCZELNE - w sanitariacie 2x folia PCV z wywinięciem na ściany 10 cm - pokrycie dachu blachodachówką - pod glazurą w obrębie umywalki i zlewozmywaka na ścianach ułożyć folię w płynie - na zewnątrz na podeście i schodach 2x folia do stosowania na zewnątrz w płynie z wywinięciem na ścianę 15 cm 2. ELEMENTY WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNEGO POSADZKI I PODŁOŻA - Rozebrać istniejące wykładziny i podłogi. - We wszystkich pomieszczeniach i w korytarzu posadzka wg projektu aranżacji wnętrz klejona do podłoża z gładzi cementowej. - Na podeście przed wejściem i schody - podkład cementowy wykonać ze spadkiem 1,5 % od budynku, posadzka z płyt granitowych gr 3 cm klejonych do podłoża. WYKOŃCZENIA ŚCIAN - na wszystkich ścianach – po zerwaniu tapet i skuciu luźnych fragmentów, tynk cem. – wap. naprawić i wykończyć gładzią gipsową, malowanie wodorozcieńczalnymi, akrylowymi farbami lateksowymi w kolorach bardzo jasnych odpowiednimi do malowania ścian w pomieszczeniach suchych, mokrych, narażonych na zabrudzenia, za wyjątkiem pomieszczeń objętych projektem aranżacji wnętrz - na nowych, murowanych ścianach tynk cem,- wap. wykończony gładzią gipsową. - na ścianach z płyt gipsowych wygładzenie spoin i malowanie zgodnie z technologią wykonywania tych ścian - w sanitariacie i pomieszczeniu socjalnym – na ścianach glazura wg projektu aranżacji wnętrz. WYKOŃCZENIE SUFITÓW - zdjąć z sufitów istniejące płytki styropianowe i tynk na trzcinie. - wykonać nowe sufity podwieszane z płyt 2xGKF na systemowych rusztach mocowanych do belek stropowych - w sali ślubów sufit wykonać wg projektu aranżacji wnętrz STOLARKA I ŚLUSARKA

DRZWIOWA - okna z profili „ciepłego” wysokoudarowego PCV wzmocnionych profilami stalowymi ocynkowanymi w kolorze białym, szklone potrójnie szybą zespoloną z wypełnieniem gazami szlachetnymi. Okno o współczynniku $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ wyposażone w okucia umożliwiające uchylanie, rozwieranie, rozszczelnianie oraz uniemożliwiające samozamykanie okien sterowane klamką. Nawiewniki montowane w górnej części ramy okiennej w pomieszczeniach nie klimatyzowanych wg projektu wentylacji. - stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa drewniana w ościeżnicach regulowanych. Drzwi do sanitariatu wyposażone w kratkę nawiewną. - drzwi do archiwum i drzwi do pomieszczenia socjalnego o odporności ogniowej EI30. - drzwi wejściowe do budynku drewniane, płycinowe, o współczynniku $U \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ w kolorze ceglastym, szklone potrójnie szkłem bezpiecznym i wyposażone w samozamykacz. Przed złożeniem zamówienia na stolarkę okienną i drzwiową wymiary pobrać z natury. - okno w pomieszczeniu archiwum zabezpieczone kratą rolowaną. Krata pracująca w płaszczyźnie pionowej w prowadnicach bocznych i nawijana do skrzynki, zamontowana wewnątrz otworu. Okienka w profilu kraty mogą pozostać puste, lub być przeszklone. ŚLUSARKA I DROBNE ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - w pomieszczeniach podstawowych i pomocniczych zamontować odboje drzwiowe w miejscu uniemożliwiającym obijanie klamki o ścianę parapety wewnętrzne we wszystkich pomieszczeniach z wysokoudarowego PCV lub inne wg projektu aranżacji wewnątrz. 3. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE - wycieraczki - zewnątrz stalowa ażurowa, „zatopiona” w posadzce, wewnętrzna tekstylna umieszczona w zagłębieniu w posadzce.- wymiary 60x90 cm - uchwyty na flagi – podwójne po obu stronach wejścia - obróbki blacharskie na dachu, przy styku ze ścianami urzędu, okapach, oraz przy kominach z blachy powlekanej w kolorze blachodachówki - rynny $d=150 \text{ mm}$ i rury spustowe $d=120 \text{ mm}$ zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze blachodachówki - wokół budynku wykonać opaskę betonową z polbruku ze spadkiem ok. 2% od budynku i dowiązać się do istniejącej nawierzchni. - istniejącą nawierzchnię z polbruku wokół schodów zdjętą na czas budowy odtworzyć profilując spadki od budynku. - nad drzwiami wejściowymi zamontować daszek o konstrukcji stalowej kutej wg projektu indywidualnego. - balustrada przed wejściem i poręcz ze stali kutej wg projektu indywidualnego. 4. SCHODY ZEWNĘTRZNE Po obrysie zewnętrznym schodów wykonać fundament na głębokość 80 cm pod poziomem docelowym terenu z betonu gr 20 cm lub murowany z bloczków betonowych gr 25 cm. Na dobrze ubitym i wyprofilowanym podłożu z grubego piasku zagęszczanego wodą i cementem wykonać płytę gr. 10 z chudego betonu i zaizolować ją 2x papą asfaltową na zagruntowanym podłożu. Następnie ułożyć płytę betonową (C16/20) grub. 15 cm z wyrobionymi spadkami na zewnątrz z uskokami pod stopnie. W obu warstwach betonu wykonać dylatacje wzdłuż styku z budynkiem i równoległe do spadków w pola nie większe jak 4,0 m² i wypełnić je zaprawą elastyczną mrozoodporną. Wzdłuż budynku izolację z papy wywinąć na ścianę ok. 15 cm i wykończyć cokolikiem z płyty granitowej. Powierzchnię płyty betonowej wyprofilować i wygładzić, oczyścić z pyłu

i zagruntować, a następnie pokryć powierzchnie poziome i pionowe dwukrotnie mrozoodporną, elastyczną folią izolacyjną w płynie. Na tak przygotowanym podłożu kleić płyty okładzinowe z granitu o nawierzchni szorstkiej płomieniowanej, groszkowanej lub surowej gr. 3 cm. Klej rozprowadzać zębatą packą na całej powierzchni i dokładnie docisnąć, by nie powstały pęcherze powietrza. Na stopnicach wykonać również lekki spadek - różnica w poziomie ok 1,5-2 cm na stopniu. Powstałe szczeliny między płytami wypełnić silikonem lub elastyczną fugą w kolorze granitu. Wszystkie użyte materiały powinny być dopuszczone do stosowania na zewnątrz, a kleje, uszczelniacze i izolacje w płynie powinny dodatkowo być elastyczne. Wymiary i poziomy sprawdzić w terenie, uwzględnić stopień zanikający ze względu na istniejący spadek terenu.

5 INSTALACJE SANITARNE OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Budynek zaopatrzonej jest w media. Przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku urzędu istniejące. W budynku istniejąca instalacja centralnego ogrzewania jest źródłem ciepła które stanowi kotłowni na paliwo stałe w celu zabezpieczenia budynku w źródło ciepła istniejąca oraz istniejąca instalacja wod – kan.

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA – ZIMNA WODA

Wewnętrzna instalacja wodociągowa do powstających w wyniku zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń tj. pomieszczenie socjalne i WC zaprojektowana będzie jako przebudowa instalacji istniejącej. Opomiarowanie zużycia wody zimnej dla przedmiotowych lokali Urzędu Stanu Cywilnego jako części urzędu nastąpi poprzez istniejący wodomierz. Zaprojektowano instalację zimnej wody użytkowej do celów sanitarnych. Przewody instalacji wodociągowych powinny spełniać warunki dotyczące wymagań ochronnych związanych z: - ochroną przed wzrostem ciśnienia - ochroną przed wtórnym zanieczyszczeniem wody - ochroną przed wpływami termicznymi - ochroną przed korozją - ochroną przed hałasem i drganiami. Woda zimna doprowadzona będzie do przyborów sanitarnych zamontowanych w pomieszczeniu socjalnym i WC zlokalizowanych na parterze budynku. Punktami poboru wody będą: - bateria zlewozmywakowa - bateria umywalkowa - płuczka zbiornikowa - zawór ze złącznika Przewody wodociągowe projektuje się o średnicy śr. 15, śr. 20. Instalacja wykonana będzie z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint lub z rur polipropylenowych łączonych poprzez zgrzewanie polidyfuzyjne. Na przewodach wody zimnej wykonać izolację antyroszeniową, izolując je prefabrykami ze spienionego polietylenu (Termaflex). Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Grubość izolacji przy współczynniku przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego 0,03 W/mK wynosi: przewody o średnicy śr. 15 - śr. 20 - 13 mm. Główne ciągi instalacji wody zimnej prowadzone będą ze spadkiem 2 % w kierunku urządzeń w celu uniemożliwienia odwodnienia instalacji. Przewody prowadzić w bruździe ściennej oraz w posadzce. Jakość wody musi odpowiadać warunkom Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 04.05.1990 r. Dz. U. nr 35 poz. 205. Po wykonaniu robót montażowych należy wewnętrzną instalację wodociągową przepłukać z dodatkiem środka dezynfekującego, sprawdzając jej szczelność.

WEWNĘTRZNA INSTALACJA

WODOCIĄGOWA – CIEPŁA WODA Ciepła woda użytkowa przygotowana będzie miejscowo za pomocą elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody o mocy 3,5 kW podumywalkowego w WC i podzlewozmywakowego w pomieszczeniu socjalnym. Instalacja wody ciepła wykonana będzie z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint lub z rur polipropylenowych łączonych poprzez zgrzewanie polidyzfuzyjne śr. 15. Rury wody ciepłej należy prowadzić w bruzdach nad przewodami wody zimnej. Wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu kontaktu z wodą do picia oraz świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Po wykonaniu robót montażowych należy wewnętrzną instalację wodociągową przepłukać z dodatkiem środka dezynfekującego, sprawdzając jej szczelność.

WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA Wewnętrzną instalację kanalizacyjną zaprojektowano z rur PCV typu N SDR 41 o złączach kielichowych z uszczelką gumową firmy Wavin Metalplast – Buk lub firmy Profil. Odbiornikiem ścieków gospodarczo – bytowych będzie istniejąca sieć miejska. Zaprojektowano następujące średnice: PCV śr. 50, PCV śr. 110, PCV śr. 160. Rozprowadzenie przewodów poziomych pod posadzką przyziemia, prowadzenie przewodów pionowych w bruzdach ściennych lub obudowane płytą kartonowo -gipsową z zakończeniem rurą wywiewną wyprowadzoną na poddasze ponad strop z zaworem napowietrzym. Niedopuszczalne jest замуrowanie przewodów na stałe w ścianie lub w stropie. W najwyższym punkcie kanalizacji sanitarnej rurę PCV śr. 110 można też wyprowadzić ponad dach i zamontować kominiek wentylacyjny lub nie wyprowadzając na pionie zamontować zawór napowietrzający – odpowietrzający typu „HUNTER”. Podejścia do przyborów wykonać wg normy PN-74/C-889200. **WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO**

OGRZEWANIA. Zaprojektowano przebudowę istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, wodnej gdzie źródłem ciepła będzie istniejący w piwnicy pod budynkiem urzędu kocioł na gaz. Projektuje się zmianę usytuowania istniejących grzejników oraz zamontowanie grzejników stalowych płytowych konwektorowych, kompaktowych z wbudowanym zaworem termostatycznym oraz automatycznym odpowietrzeniem. Instalację projektuje się z rozdziałem dolnym tj. rozprowadzenie w posadzce, rozdział ciepła do każdego grzejnika. **WEWNĘTRZNA INSTALACJA KLIMATYZACJI I WENTYLACJI** Zastosowano nawiewniki nadokienne zamontowane w ramach okiennych jako np. żaluzje. W pomieszczeniu sali ślubów zastosować klimatyzator naścienny o mocy 6 kW zaś w pomieszczeniu biura zastosować klimatyzator naścienny o mocy 4 kW. Klimatyzatory zamontować w systemie multisplit z jednostką zewnętrzną naścienną o mocy 6,8 kW. Wentylacja wewnętrzna grawitacyjna rozwiązania jako wywiew w pionach wentylacyjnych z wyłączeniem WC, gdzie należy zastosować wentylację kanałową, gdzie kanałem z wentylatorem mechanicznym w trybie uruchomienia przy otwieraniu drzwi należy rozwiązać wywiew z pomieszczenia. **6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZASILANIE USC** należy zasilć przewodem YDY5x6 z rozdzielni kotłowni (piwnica). W tym celu w rozdzielni kotłowni należy

zabudować wyłącznik S 303 B 32 A. jako zabezpieczenie wewnętrznej linii – zasilanie R USC.

Rozdzielnię wykonać i wyposażać zgodnie z załączonym schematem (rozdzielnia wnątkowa typu Legrand, Moller lub podobne) OŚWIETLENIE Oświetlenie pomieszczeń zaprojektowano w oparciu o oprawy firmy Kanlux. Oprawy rozmieścić zgodnie z planem instalacji rys. nr 1. W sali ślubów typy opraw uzgodnić na etapie wykonawstwa z inspektorem. Zasilanie opraw YDYp 3x1,5, żyrandoli YDYp 4x1,5. INSTALACJA GNIAZD 230V Instalację gniazd zaprojektowano przewodem YDY 750 3x 2,5 mm². Wszystkie gniazda muszą być wyposażone w bolec ochronny PE. Instalację gniazd prowadzić w posadzce w węzłach karbowanych. Dla zasilania komputerów należy zabudować gniazda typu DATA z kluczem. Rozmieszczenie gniazd zgodnie z planem instalacji. ZASILANIE KLIMATYZATORA, PODGRZEWACZA WODY, WINDY Zasilanie podgrzewacza wody i klimatyzatora należy wykonać przewodem YDY 3x4, windy YDY 5x2,5. INSTALACJA KOMPUTEROWA I ALARMOWA Instalację komputerową należy wykonać przewodem UTP kat. 6. Przewody instalacji należy prowadzić w uprzednio zamontowanych listwach LN i rurach karbowanych. Przewody należy wprowadzić do szafki teleinformatycznej urzędu. Gniazda komputerowe RJ 45 (podwójne) w puszkach podtynkowych. Od listwy do puszek przewody prowadzić w rurkach karbowanych. Zaprojektowano 4 gniazda podwójne – podłączenie komputerów i telefonów. Instalacja alarmowa obejmuje pomieszczenia sali ślubów, biura, archiwum i holu. Przewody instalacji YTDY 6x0,5 w USC należy układać w pod tynkiem i w listwach. Przewody należy wprowadzić do istniejącej centrali alarmowej urzędu. NAGŁOŚNIENIE SALI ŚLUBÓW Nagłośnienie uzgodnić na etapie wykonawstwa z inwestorem. W kosztorysie założono zestaw dwa mikrofony bezprzewodowe, odtwarzacz, wzmacniacz i głośniki. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA Dla ochrony przed porażeniem zaprojektowano wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie ΔI 30 mA dla obwodów gniazd, zasilania klimatyzatora, podgrzewacza wody i windy. Pozostałe obwody wyłączniki nadmiarow – prądowe (szybkie wyłączenie) TECHNOLOGIA WYKONANIA INSTALACJI Instalację należy wykonać jako podtynkową w listwach, rurkach (węzłach karbowanych). Część instalacji należy wykonać przed zalaniem posadzki betonem. 7. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Obiekt dostępny dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zaprojektowano platformę pionową przy schodach zewnętrznych. Wysokość progów nie przekracza 2 cm. 8. WYKAZ MEBLI HOLL - Krzesło tapicerowane materiałem skóropodobnym w kolorze grafitu z nogami chromowanymi - 3 szt. - Stół 70 x70 z blatem lakierowanym na wysoki połyski – ciemny grafit ,chromowane nogi - 1 szt. POMIESZCZENIE SOCJALNE - Szafka kuchenna - 2 szt. - Krzesła - 2 szt. - Stół - 1 szt. BIURO - Fotel biurowy obrotowy z podłokietnikami - 2 szt. - Biurko wg aranżacji wewnątrz - 1 kpl - Krzesło tapicerowane materiałem skóropodobnym w kolorze grafitu z nogami chromowanymi - 3 szt. - Szafy wg. Uzgodnienia z inwestorem - 1 kpl ARCHIWUM - Krzesło tapicerowane materiałem skóropodobnym w kolorze grafitu z nogami chromowanymi - 1 szt. -

Stolik - 1 szt. - Regały do archiwum o wym. szer. 90 wys. 250 z półkami - 5 szt SALA ŚLUBÓW - Stół - 1 szt. - Krzesła - 30 szt. - Fotel - 1 szt. - Lustro w szerokiej ozdobnej ramie - 1 szt. - Stolik - 1 szt. - Wieszak - 1 szt. Krzesła do sali ślubów mają być wykonane z litego drewna bukowego, bądź dębowego, wyściełane tapicerką plamoodporna, kolorystkę oraz rodzaj należy uzgodnić z Zamawiającym. Krzesła mają być skręcane a nie klejone. Kolorystkę ścian, podłóg, wyposażenia Urzędu Stanu Cywilnego należy uzgodnić z Zamawiającym.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45111100-9
45111220-6
45262311-4
45320000-6
45321000-3
45432100-5
45421000-4
45421141-4
45223210-1
45442100-8
45410000-4
45260000-7
45315100-9
45210000-2
45300000-0
45331100-7
45321000-3
45223210-1
45300000-0
45332200-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:** 2017-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:**SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM****III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU****III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: O uzyskanie zamówienia mogą się ubiegać podmioty, które uzyskały średni roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem tj. w zakresie robót budowlanych, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres w wysokości co najmniej 200 000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co o najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku mieszkalnego lub remoncie budynków mieszkalnych uwzględniające prace ogólnobudowlane, instalacyjne wod. - kan, sanitarne, c.o. i elektryczne) Wartość każdej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 200 000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie. O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące następującymi osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia: kierownik budowy z co najmniej 5 letnim doświadczeniem, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 5 pkt 1 p.z.p. - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 9.2. (Załącznik 3.3).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

Po badaniu ofert pod kątem spełniania przesłanek odrzucenia oraz po wstępnej weryfikacji oświadczeń dotyczących spełniania warunków oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 p.z.p. składa następujące oświadczenia lub dokumenty: 1.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a)

Oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres ostatnich 3 obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. b)

Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. c) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Treści oświadczeń o jakich mowa w pkt 8.7.1 zostaną przekazane tylko Wykonawcy wzywanemu przez Zamawiającego do ich złożenia. Na etapie ofertowania nie należy składać przedmiotowych dokumentów.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik 3.3. do SIWZ).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik 3.4. do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6 000 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych i 00/100) 2. Wadium może być wniesione w: pieniądzu: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 3. Termin wnoszenia wadium dla oferty upływa w dniu 24.07.2017 r. o godz. 10:00. 4. Wadium wnoszone w

pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: Urząd Miejski w Wieleniu woj. wielkopolskie 97 1020 4027 0000 1102 1281 5439 UWAGA: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium. 6. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 7. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa. 8. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). ZAMAWIAJĄCY: GMINA WIELEŃ

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej *(przetarg nieograniczony, przetarg*

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Najniższa cena	60,00
najdłuższy okres gwarancji	30,00
Termin płatności faktury	10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Projekt umowy został zawarty w załączniku do SIWZ. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie : 1. Przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni, wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o okres występowania tych opadów, c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, f) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. g) wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2÷ 6 ustawy Pzp. 2. Zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, b) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, c) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia i/lub terminu w przypadku wystąpienia robót dodatkowych. 3.1 Strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz

zasadność ich wykonania w protokole konieczności. 3.2. Spisanie protokołu konieczności, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robót dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania. 3.3. Wykonawca przystąpi do wykonania robót dodatkowych wyłącznie po zawarciu aneksu do umowy. 4. Zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, Powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia w trakcie realizacji umowy. 5. Zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy, 6. Poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robot budowlanych, dostaw lub zmiana technologii, 7. Aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub/i techniczno - budowlanych, konieczność opracowania ekspertyz, opinii archeologicznych. 8. W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT – cena oferty netto nie może być wyższa niż zadeklarowana w formularzu ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy. 9. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - cena oferty netto nie może być wyższa niż zadeklarowana w formularzu ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT. 10. Zmiana specjalistów przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego. a/ Wykonawca z własnej inicjatywy może zaproponować zmianę specjalistów w następujących przypadkach: • śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych specjalisty, • nie wywiązywania się specjalisty z obowiązków wynikających z umowy, • jeśli zmiana specjalisty jest konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja). b/ Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. c/ W przypadku zmiany specjalisty – nowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. d/ Wykonawca zobowiązany jest zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 11. W pozostałym zakresie do zmian do umowy stosuje się art. 144 ust.1 pkt. 2 pkt. 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, ust. 1A, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust. 1e, oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-07-24, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH