



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Wieleń, 2019-03-11

KTI.271.7.2019

**Otrzymują wykonawcy,
którzy pobrali SIWZ**

zamieszczono na stronie internetowej: www.bip.wielen.pl

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej we Wrzeszczynie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.- dalej: ustawa PZP) Gmina Wieleń, jako Zamawiający zamieszcza pytanie w wersji oryginalnej zadane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 1:

„Przesyłam pytanie do przetargu: Przebudowa świetlicy wiejskiej we Wrzeszczynie wraz z zagospodarowaniem terenu

Na stronie 12 Programu funkcjonalno-użytkowego dla przedsięwzięcia podano:

„Ścieki powinny być odprowadzane do nowo wybudowanej w ramach inwestycji przydomowej oczyszczalni ścieków nie mniejszej niż 5000 m³”.

Podejrzewamy, że zakradł się błąd i wielkość oczyszczalni powinna wynosić 5000 l. Proszę o potwierdzenie jaka ma być wielkość oczyszczalni.”

Odpowiedź 1:

Pojemność oczyszczalni ścieków- 5000 litrów.

z up. RADMISTRZA

mgr. Graczyk
Zastępca Burmistrza

ul. Kościuszki 34
64-730 Wieleń
tel. +4867 25 61 170
fax. +4867 25 61 021
wielen_um@wokiss.pl

www.wielen.pl