

projektowane ZKP
wg oddzielnego opracowania

UWAGA:

- 1. Kontenerowa pompownia wody
- obudowa kontenera z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym o wymiarach zewnętrznych: 3000x2440x2950 mm(hmin.),
- 2. Fundament stacji (2950x12390 mm)- 1 kpl.
- 3. Połączenie stalokonierzowe dn110/DN100- 1 szt.
- 4. Zwężka DN100/DN80- 1 szt.
- 5. Uziom otokowy FEZn 30x4- 18,90 m
- 6. Uziom szpilkowy z rur ocynk. DN40, L=2,5 m- 2 szt.
- 7. Złącza konektorowe uziemienia- 2 szt.
- 8. Kabel zasilający NN 230V AC (L, N, PE) YDY żo 3x2,5 w rurze osłonowej Ø32 mm
- 9. Nawierzchnia- kostka betonowa gr. 6 cm- 11,28 m²
- 10. Obrzeże chodnikowe- 17,30 m
- 11. Brawa wjazdowa dwuskrzydłowa L=4,0 m
- 12. Ogrodzenie
- 13. Instalacja kanalizacji sanitarnej PVC-U SDR 26, L= 5,98 m
- 14. Zbiorni bezodpływowy Vcz=5,0 m, DN2000,

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH PROSBED s.c. Oś. Słowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka			
INWESTOR	Gmina Wieleń, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń		
NAZWA ZADANIA	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami dla wsi Hamrzysko, Biała i Mężyk, gm. Wieleń		
OBIEKT kat. XXX	Kontenerowa pompownia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą- Biała		
NAZWA RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- Pompownia Biała		
PROJEKTOWAŁA / branża sanitarna/	mgr inż. Justyna Markowicz upr. nr WKP/0125/POOS/07		SKALA 1 : 100
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Bednarczyk		
PROJEKTOWAŁ / branża konstrukcyjno- budowlana/	mgr inż. Krzysztof Jabłoński upr. nr 598/82		DATA 03/2017
PROJEKTOWAŁ / branża elektryczna/	mgr inż. Mieczysław Żukowski upr. nr GP-7342/1563/91		NR RYS. 27