



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Wieleń, 2018-10-29
KTI.271.23.2018

Otrzymują wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

zamieszczono na stronie internetowej: www.bip.wielen.pl

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi Hamrzysko, Biała wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Rosko”.

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.- dalej: ustawa PZP) Gmina Wieleń, jako Zamawiający zamieszcza pytanie w wersji oryginalnej zadane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 1:

W opisie technicznym – pompownie kontenerowe Rosko – Biała w pkt. 5.7 jest opisany zestaw oparty na 4 pompach natomiast w części graficznej rys. nr 23 przedstawia pompownie opartą na 3 pompach.

Zatem prosimy o jednoznaczne określenie oczekiwań Zamawiającego co do w/w pompowni.

Odpowiedź nr 1:

Zestaw hydroforowy zgodnie z częścią opisową tj. minimum 4 pompy w zestawie.

Pytanie nr 2:

Prosimy o określenie wydajności pojedynczej pompy dla zestawu w m. Rosko.

Odpowiedź nr 2:

Nie ma określonej wydajności dla pojedynczej pompy. Wydajność zestawu zgodnie z PT. Minimalna liczba pomp- 4 szt.


Pytanie nr 3

Prosimy o określenie wydajności pojedynczej pompy dla zestawu w m. Biała.

Odpowiedź nr 3:

Nie ma określonej wydajności dla pojedynczej pompy. Wydajność zestawu zgodnie z PT. Minimalna liczba pomp- 3 szt.

z up. BURMISTRZA


mgr Andrzej Graczyk
Zastępca Burmistrza



ul. Kościuszki 34
64-730 Wieleń
tel. +4867 25 61 170
fax. +4867 25 61 021
wielen_um@wokiss.pl

www.wielen.pl